

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC2107-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Cera termostatblandare 40c/c för bad och dusch

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** Mora Cera tryckbalanserad termostatblandare för bad och dusch. Blandarna har anslutning c/c 40 och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. Blandarna finns i varianter för röranslutning upp eller ned samt med utlopp till dusch uppåt/nedåt eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp.
- Avsedd användning** Termostatblandare för dusch och bad.
- Handelsnamn** Duschblandare, röranslutning ned, duschanslutning ned, MA nr. 24 12 00.
Duschblandare, röranslutning upp, duschanslutning ned, MA nr. 24 12 10.
Duschblandare, röranslutning ned, duschanslutning upp, MA nr. 24 12 20.
Duschblandare, röranslutning upp, duschanslutning upp, MA nr. 24 12 30.
Duschblandare, röranslutning upp & ned, duschanslutning ned, MA nr. 24 12 40.
Badkarsblandare, röranslutning ned, MA nr. 24 60 00.
Badkarsblandare, röranslutning upp, MA nr. 24 60 50.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Återströmning | 6:624 |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handling** Monteringsanvisning Mora Cera termostatblandare 40 c/c, märkt Rev.002-13.05.
MA nr 100 41 20.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.

- Kontroll (forts.)** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning och installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Kontrollorgan
Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.

mora

SP SITAC 1002
SC2107-12
enligt handelsnamn
SINTEF

- Bedömningsunderlag** Rapport 102000264-31 från SINTEF, Norge.
- Kommentarer** Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
Blandarna hänförs till grupp 1.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t.o.m. 2018-05-20.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman