

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC2071-12

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Mora Cera, ettgrepps tvättställsblandare

- Innehavare** Ostnor AB, Box 480, 792 27 Mora.
Tel: 0250-59 60 00, fax: 0250-159 60, organisationsnr: 556051-0207.
Hemsida: www.ostnor.com e-post: info@ostnor.com
- Produkt** Mora Cera ettgreppsblandare för tvättställ.
Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och kan levereras med tryckplugg-, silplugg eller lyftventil.
De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" eller 10 mm rörände.
- Avsedd användning** Ettgrepps tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten där krav på vattenflöde är mindre än 0,2 l/s.
- Handelsnamn** Mora Cera MA nr. 2430XX med varianter på bottenventiler och för anslutningar på kopplingsledningar.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen och 2:a stycket |
| Tappvatten | 6:623, 1:a meningen |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |
- Tillhörande handling** Monteringsanvisning Mora Cera, märkt Rev. 003-13.06. MA nr 100 39 72.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-28 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 3D016910. Kontrollorgan: SINTEF.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ostnor AB, Mora.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:
Distributör **mora**
Boverkets inregistrerade varumärke **+**
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer **SP SITAC 1002**
Typgodkännandets nummer **SC2071-12**
Produktens typbeteckning **enligt handelsnamn**
Kontrollorgan **SINTEF**
- Förpackning märks även med tillverkningsår och vecka.
- Bedömnings- Rapport B0687035 och 3B061983 från SINTEF.
underlag
- Kommentarer Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.
Tungmetallanalys är utförd enligt NKB 4.
- Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:
Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad
- Blandarna hänförs till grupp 1.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2018-07-15.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Håkan Thiman


Marcus Tillman